

تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۴۰۳



شرکت ملی آب و فاضلاب و بهداشت و نیروی احداث



شماره پیمان: ۱۴۱۰۹۹
 صورتجلسه قرائت فشار هوا به مدت هفتاد و دو ساعت
 نام پیمانکار: شرکت آب و فاضلاب گستر کوئین

ردیف	تاریخ	شماره کروکی (mm)	متر از به متر	PSI فشار بر حسب			آدرس
				۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	
۱	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	شرف آباد - جابازان ۱۱ - شیخ نزار
۲	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۶۷	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	شرف آباد - خ نیکی - دسترن
۳	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۷۱	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	شرف آباد - خ امیر نزار - نصیری
۴	۱۴۳/۱۰/۲۲	۹۰	۱۵۰	۹۷	۹۷	۹۷	اکبر آباد - جاده علی آباد - معصومی
۵	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۶۶	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	اکبر آباد - امیر کبیر ۸ - گلچین
۶	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۱۴۳	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	اکبر آباد - امیر کبیر ۵ - نجفی
۷	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۵۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اکبر آباد - خ قائم خانی - ره انجام
۸	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۵۵	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	اکبر آباد - امیر کبیر ۱۰ - محمدیان
۹	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۳۵	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸	اکبر آباد - بن آریو بزرگ و صفت - عبدالعزیز
۱۰	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۴۶	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	ورودی بلبلو - ستا - باقری
۱۱	۱۴۳/۱۰/۲۲	۴۳	۱۳۳	۹۹+	۹۹+	۹۹+	شهرک بلبلو - خ امیر کبیر - مفادولت
۱۲							
۱۳							
۱۴							
۱۵							
۱۶							
۱۷							
۱۸							
۱۹							
۲۰							

نماینده کاروسنج سی
 [Signature]

نماینده بهره برداری
 [Signature]

نماینده اجرا
 [Signature]

نماینده پیمانکار
 شرکت شهاب
 تهران
 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۱۲۲
 شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
 راه، آب، تأسیسات و تجهیزات



فرم گردش کار تست و تزریق گاز (شبکه های فاقد چارت حفره های خالی)

شماره پیمان: ۱۶۱۰۹۹

عنوان پروژه: گازرسانی پراکنده بابخشی ۵
نام پیمانکار: اشعاب گسترگوشک

گردش کار بعد از انجام تست (قرائت فشار ۷۲ ساعته)	
<p>از: واحد مجری طرح به: واحد بازرسی فنی</p> <p>نام و امضای مسوول پروژه</p> <p>تاریخ</p>	<p>با سلام و احترام؛ با توجه به اتمام کار گازرسانی و انجام تست قطعات با مشخصات پیوست، خواهشمند است در خصوص امکان اتصال به گاز آنها را نظر فرمایید. پیوستها: ۱- کروکی تست قطعات مورد تقاضا ۲- فرم قرائت فشار هوا به مدت ۷۲ ساعت</p>
<p>از: واحد بازرسی فنی به: واحد مجری طرح</p> <p>نام و امضای رئیس بازرسی فنی</p> <p>تاریخ</p>	<p>با سلام و احترام؛ ضمن بررسی انجام شده، تست قطعات مذکور به استناد نایب به ناظر پروژه مورد نایب بوده و تزریق گاز پس از انجام رادیوگرافی کامل سرچوشهای tie in با هماهنگی واحدهای HSE و بهره برداری بلامانع است.</p>
گردش کار قبل از وصل به گاز	
<p>از: واحد مجری طرح به: رئیس ناحیه</p> <p>نام و امضای مسوول پروژه</p> <p>تاریخ</p>	<p>با سلام و احترام؛ ضمن ارسال مدارک مورد نیاز، مراتب جهت اعلام زمان جهت اتصال به شبکه گازدار اعلام می گردد.</p>
<p>از: رئیس ناحیه به: واحد مجری طرح</p> <p>نام و امضای رئیس ناحیه</p> <p>تاریخ</p>	<p>ضمن بررسی مدارک ارسالی به استحضار می رساند در تاریخ آمادگی جهت وصل به گاز وجود دارد.</p>
<p>از: واحد مجری طرح به: رئیس HSE</p> <p>نام و امضای مسوول پروژه</p> <p>تاریخ</p>	<p>با سلام و احترام؛ ضمن ارسال مدارک مورد نیاز، مراتب جهت حضور نماینده آن واحد در زمان اتصال به شبکه گازدار اعلام می گردد.</p>
صور تجلسه نهایی بعد از وصل به گاز	
<p>گواهی می گردد در تاریخ</p> <p>نام و امضای نماینده واحد مجری</p>	<p>عملیات اتصال به گاز شبکه / خط مذکور با رعایت ملاحظات فنی و ایمنی و با حضور امضاکنندگان ذیل انجام پذیرفت.</p> <p>نام و امضای نماینده واحد HSE</p> <p>نام و امضای نماینده واحد بهره برداری</p> <p>نام و امضای نماینده پیمانکار</p>


این فرم پس از تکمیل به عنوان سند نهایی عملیات وصل به گاز در بایگانی پروژه نگهداری خواهد شد.



فرم کروکی تست و وصل به گاز شبکه جدید پیمان
۱۶۱.۹۹

لیست اجناس مصرفی

متر	نوع	پوشش	شماره	متر	نوع	پوشش	شماره	متر	نوع	پوشش	شماره
25	1.00	2	1.00	25	3.4	1	63	2	1	63	2
90	4	90	4	90	4	90	4	90	4	90	4
110	6	90	6	11	4	125	4	125	6	125	8
125	4	125	4	125	6	125	8	160	5	160	5
160	4	160	4	160	5	160	5	160	5	160	5
160	125	160	110	125	90	110	90	125	63	110	63
90	63	90	63	90	63	90	63	90	63	90	63
2°	4°	6°	8°	10°	8°	10°	8°	10°	8°	10°	8°
جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #	جنس #
رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



سند
کپی

نظار

البرص: باستند اگر ابعاد کوچک هم استفاده شود

امضا رئیس

امضا رئیس امور فنی

امضا ناظر

امضا ناظر مقیم

مختار

کتابچه

کتابچه ارسال مردم وصل